

CTA=-0.20
CF=-2.20

1

* Cercetarea amplasamentului s-a facut in conformitate cu NP 074-2022 (Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare), s-a intrucat studiul geotehnic de catre societatea ROCKWARE UTILITIES S.R.L. si consta in observatii thobogre precum si executia a 5 (cinci) foraje din care au rezultat urmatoarele straturi:

- *-0.50m/-1.40m/-1.00m/-1.85m -> strat argila nisipoasa, nisip argilos cafeniu galbui;
- *-1.00m/-1.85m/-6.00m -> strat bolovanis cu pietris si nisip.

*construcția tip hală pe structură metalică se va funda direct pe stratul de bolovanis cu pietris și nisip, la adâncimea de 2,30m față de cota +0,00 - după o prealabilă compactare a fundului săpatului.

*La executie se va respecta Normativul P10-86 - Fundatii directe si Normativ NE012-2007 - Executarea lucrarilor din beton si beton armat

*Se va tine cont de prevederile din studiul geotehnic cu privire la masurile de mentinere a stabilitatii terenului.

proiectantii si constructorii pentru a analiza si a lua masurile ce se impun

1 Pentru evitarea sanatiilor se vor respecta masurile prevazute in "Normativul pentru executarea terasamentelor pentru

2. Sanatiirile pentru fundatii nu se vor lara deschise n perioada mai indellnata de timp iar dacia betonul nu se toarna

3. Pentru treceri năului, conducte și instalații prin fundatii proiectate de rezistență va fi consultat obligatoriu inginerul in sarcina cu proiectarea fundațiilor, pentru a se evita eventualele deteriorări ale acestora.

4. Înainte de trimetarea betonului se vor întocmi procesele verbale de lucrări asupra naturii terenului de fundare

5. Înainte de punerea în operă antreprenorii generali (d) în caz constructiv îl va consulta pe asociația de amatori dintr-un anumit proiect al carei primă fază este determinată.

rezistență în totalitate. Once necesitățile sale medicale vor fi aduse la cunoștința inginerilor proiectanți, inginerii proiectanți va fi chemat pe șantier la fațelă determinante conform Programului de Control a Calității. Nerespectarea

NOTA:

– Fundațiile proiectate au fost realizate conform studiului geotehnic, după ce pe planul studiilor s-a verificat existența și poziția acestor fundații, în raport cu planul de construcție și cu planul de fundații. Dacă pe planul studiilor s-a verificat existența și poziția acestor fundații, în raport cu planul de construcție și cu planul de fundații.

geotermic se va insufla atat proiectantii geotermici cat si cei de structura, pentru a dispune in masuri corespunzatoare

conform Normativului NR. 2022/2.002. Normativul prevede excluderea din sectorul, în mod direct sau indirect, a activităților de servicii financiare, în special activitățile de asigurări, activitățile de servicii financiare și activitățile de servicii de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 295/2004 privind activitatea de servicii financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Mentinerăa ne poartă a carcasei cu bulgare în timpul hărții hărții să se va face cu ajutorul unui sablon din lemn sau ipsos, repositivul este orientat planul sau în tre planul și stădă din teren.

10. Poziționarea buclilor va fi în concordanță cu poziția nodurilor din placa de bază

DATE SEISMICE AMPLASAMENT CF. P100-1:2013

DATE SEISMICE AMPLASAMENT CF. P100-1.2013		
Acceleratia maxima a terenului		$a_g=0.35g$
Perioada de colt a spectrului de proiectare		$T_g=1.0sec.$
INCARCARI		
Incarcare din zapada (CR 1-1-3/2012)		$s_{sk}=2.50kN/mp$
Incarcare din vant (CR 1-1-4/2012)		$q_{w0}=0.60kPa$
CALITATEA CONSTRUCTIIEI		
Categoria de importanta (cf. HGR 766/1997)		C
Clasa de importanta si expunere (cf. P 100/2013)		II
Categorie pericol de incendiu (cf. P 118-1/25; art. 6.1.1.1)		E
Risc de incendiu (cf. P 118-1/25; art.2.1.2.2)		MIC
Nivel stabilitate la incendiu (cf. P 118-1/25; tabel 3, nota C)		II
Domeniul de exigenta		
CARACTERISTICI MATERIALE		
	cls. de rez.	cls. consistenta
Beton simplu	C17/15	CEM II/B-LI 42.5R
Beton armat	C25/30	CEM II/A5 42.5R
Calitate otel		BST 500s
ACOPERIREA CU BETON		
Fundatii	50mm	
Cuizeti	50mm	
Grinzi de fundare	35mm	
Platforme	20mm	
CLASE DE EXPUNERE		
Beton simplu (NE 012-1/2022)	X0	
Beton armat (NE 012-1/2022)	XC2	

[illegible]