

APROBAT
Director General
Becheanu Mihai-Bogdan

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Vlad Tepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
RC: J2022002749293; CUI: RO46877331
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova

Proiectare/Registru: 1606625

01.07.2026

Caiet de sarcini

1. Obiectiv

Obiectivul este reprezentat de – **Lucrari de mentenanta preventiva / predictiva la robineti circuite aferente schimbatoarelor de caldura, de la sectia Turbine.**

2. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Termo Ploiesti SRL îndeplinește rolul de entitate contractantă, respectiv entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într- un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

3. Contextul realizării achiziției

Realizarea lucrarilor de mentenanta la echipamentele de baza si la instalatiile si circuitele aferente, existente in Termo Ploiesti, in vederea mentinerii acestora in stare buna de functionare.

3.1. Informații despre autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă este Termo Ploiești S.R.L., cu sediul în localitatea Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 89, cod poștal 107084, comuna Brazi, județul Prahova, e-mail: office@termoploiesti.ro.

SC Termo Ploiesti SRL are ca obiect principal de activitate productia de energie termica si electrica, precum si distributia si furnizarea de energie termica in orasul Ploiesti. Principalii beneficiari ai productiei si distribuirii de energie termica sunt locuitorii orasului Ploiesti.

3.2. Informații despre contextul care a determinat achiziția

- Asigurarea necesarului de energie termica necesara functionarii termoficarii urbane, în orasul Ploiesti, in mod continuu , potrivit obligatiilor prevazute in contractul de delegare de gestiune, precum si in legislatia in vigoare (Legile nr. 51/2006 a serviciilor publice comunitare si nr. 325/2006 privind furnizarea energiei termice catre populatie).
- Aportul de energie termica la sistemul de termoficare al SC Termo Ploiesti SRL.

4. Produse / Servicii / Lucrari ce vor fi achizitionate:

- mentenanta robineti cu sertar pana; robineti cu ventil (cu actionare electrica sau manuala); robineti de reglare;
- mentenanta schimbatoarelor de caldura (orizontale sau verticale): boilere; racitori de apa / ulei; degazoare termice; statii de reducere racire- ROU; expandoare;
- demontare, confectionare si montare izolatii termice (vata si tabla zincata) + vopsitorii;
- mentenanta sisteme / instalatii sub presiune;
- control nedistructiv, masuratori de grosimi, apreciere calitativa materiale;
- confectii metalice diverse;
- confectii, prelucrari mecanice, reconditionari piese si subansamble;
- reconditionari robineti in instalatie si pe masini unelte;
- servicii de proiectare, inginerie (executie desene tehnice piese si subansamble);
- revizie robineti cu actionare manuala sau electrica DN300+1000 Pn 25;
- revizie și măsurători electrice motoare electrice de antrenare (actionari electrice robineti);

SCHIMBATOARE DE CALDURA si circuite aferente

a. Schimbatoare de caldura (boilere de termoficare; degazoare; statii de reducere racire – ROU-ri 140/13 ata, expandoareetc);

b. Robineti cu actionare manuala si electrica de medie si joasa presiune si temperatura ;

c. Instalatii de degazare (degazoare de 1,2 bar ÷ 6 bar si temperatura de lucru 102 ÷ 150 °C) ;

d. Izolatii termice (capote din tabla zincata si vata minerala).

5. Documentatie tehnica pentru realizarea lucrarilor

Toate lucrarile mentenanta se vor realiza dupa documentatia tehnica existenta la beneficiar.

6. Materiale necesare

-Toate materialele consumabile si piesele de schimb de uz curent, vor fi asigurate de prestator si incluse in valoarea ofertei. Piesele de schimb de baza vor fi asigurate de achizitor si puse la dispozitia prestatorului in baza unui proces verbal. Certificatele de calitate aferente materialelor si pieselor executate de prestator, vor fi predate achizitorului si vor ramane la dosarul de reparatie.

Exemple:

-Materiale consumabile furnizate de prestator (electrozi, discuri de polizat si taiat, motorina, lavete, marsit, garnituri de etansare, diluant, lichide penetrante, unsori, etc.) si piese de schimb de uz curent furnizate de prestator (rulmenti, tije, piulite, presetupe, organe inchidere, piulite, suruburi, roti melcate/danturate aferente actionarilor electrice, cuplaje si bolturi aferente actionarilor electrice, etc.).

7. Conditii impuse de achizitor

a. Lucrările vor începe numai după îndeplinirea măsurilor tehnico – organizatorice pentru lucrări în instalațiile energetice, prin întocmirea unui „Proces verbal de predare în reparație” pentru lucrările cuprinse în „zona de lucru protejată”, „Autorizații de lucru” pentru lucrări la organele de izolare aflate la limita zonei protejate față de instalațiile în funcționare sau lucrări cu caracter incidental și „Permis de lucru cu foc” pentru lucrări cu foc deschis în cadrul procesului verbal de predare în reparație sau al autorizației de lucru

b.Prestatia si receptia lucrarilor se fac în regim de asigurarea calității, având ca model de referință standardele SR EN ISO 9001 / 2015. Ofertantul va prezenta in oferta atestatele necesare prin care face dovada că a implementat sistemul calității, certificat de un organism acreditat ;

c.Prestatorul va identifica, analiza și ține sub control aspectele de mediu ce pot apărea în cadrul lucrărilor de întreținere si reparații și va completa formularul anexat ;

d. Prestatorul va prezenta în copii următoarele autorizații ISCIR în conformitate cu PT CR4-2009 :

- autorizatia ISCIR pentru montarea si repararea recipientelor metalice sub presiune având parametrii $P \leq 250$ bar, $T \leq 400$ °C, in conformitate cu legea 64/2008 si prescriptia tehnica ISCIR – CR4/2009 ;

- autorizatia ISCIR pentru montarea si repararea conductelor metalice de abur si de apa fierbinte $P_{max} \leq 250$ bar, $T_{max} \leq 570$ °C, in conformitate cu legea 64/2008 si prescriptia tehnica ISCIR-CR4/2009 ;

- autorizatie ISCIR pentru executie de lucrari de examinare nedistructiva in conformitate cu legea 64/2008 ;

- atestat INSEMEX privind capacitatea realizării de activitati de reparatii la instalatii din arii cu potential exploziv - in conformitate cu cerintele normativului Nex 01-06 / 25.04.2007.

e. Sudurile vor fi executate de sudori autorizați la categorie profesională corespunzătoare și după procedee omologate de sudură: cel puțin procedeele 111, 141 și 311 ;

f. Serviciile solicitate prestatorului de catre Termo Ploiesti (TP) se vor face numai pe baza de comanda semnata de conducerea achizitorului ;

g. Prestatorul va participa impreuna cu achizitorul la probele de functionare dupa revizie, receptii conform PE 027 / 97, PE 116 / 94 la terminarea lucrarilor si la PIF;

h. Prestatorul are obligatia de a preda achizitorului, la locurile special amenajate, materialele si piesele de schimb rezultate in urma reviziilor / reparatiilor;

i. Prestatorul trebuie sa faca dovada detinerii dotarii tehnice corespunzatoare desfasurarii lucrarilor : atelier prelucrari mecanice si confectii piese schimb, laboratoare de control nedistructiv, dispozitive de rectificat armaturi in instalatie fara demontare, macarale, mijloace de transport personal si materiale, utilaje si SDV-uri specifice.

j. Prestatorul trebuie sa faca dovada detinerii tehnologiilor de reparatie pentru agregatele si echipamentele energetice care vor fi supuse acțiunii de mentenanta ;

k. Experienta similara corespunzatoare fiecărei categorii de lucrari din prezentul caiet de sarcini – prezentare de lucrari similare executate executate in ultimii 5 ani (la instalatii din cadrul centralelor electrice de termoficare);

l. Cunoasterea tipului de instalatii termomecanice existente in exploatarea Termo Ploiesti, punct de lucru Brazi, sau asemanatoare cu acestea ;

m. Prestatorul trebuie sa aiba disponibilitate pentru interventii de service 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana pe toata durata contractului, in special in afara programului normal de lucru.

- Timpii de raspuns la solicitarile beneficiarului: se va interveni in max 3 ore de la solicitarea de catre reprezentantii achizitorului;

n. Prestatorul trebuie sa detina mijloace de transport pentru deplasarea la interventii

o. Personalul prestatorului sa aiba capacitatea sa ofere solutii tehnice la reparatii si reconditionari de ansamble și subansamble ;

p. Materialele marunte de uz curent vor fi asigurate de prestator. Pentru materialele puse la dispozitie de prestator se vor prezenta si ramane la dosarul reparatiei , certificatele de calitate aferente.

r. Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului toate defectele ascunse depistate pe parcursul desfasurarii lucrarilor de revizie.

Prestatorul va face dovada dotării tehnice minime necesare executării lucrărilor, compusă din:

- automacara pentru sarcina max. 25 tf;
- șufe de ridicare si asigurare, chei de tachelaj corespunzatoare sarcinilor manipulate (in stare tehnica buna si conforma)
- mijloc de transport persoane pentru lucrări de intervenție ;
- autocamion / autoutilitară ;
- atelier de prelucrări mecanice cu minim 2 strunguri, freză, mașină de alezat și frezat, mașină statică de găurit, mașină de rectificat, raboteză;
- atelier de tinichigerie dotat cu minim o mașină de roluit, o mașină de bordurat, o ghilotină, un abkant etc.;
- convertizoare de sudură ;
- invertoare de sudură ;
- aparate de sudură oxiacetilenică și argon ;
- laborator de control defectoscopic nedistructiv autorizat ;
- schele metalice pentru lucrări efectuate la inaltime (la estacadele de conducte si armaturi, recipienti din limita turbinei sau alte lucrari impuse de fluxul tehnologic de reparatie, cu respectarea H.G. nr. 1146/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie) ;
- truse pentru măsurători geometrice de precizie ;
- aparate de masură omologate pentru realizarea masurărilor electrice;
- dispozitive de ridicare cu lanț de la 1,5 t până la 5 t;
- dispozitive pentru demontare / montare rulmenti;
- fiecare echipă va fi dotată truse de scule specifice activității.

Prestatorul va avea personal specializat si calificat, pe categorii de lucrări cu experiență în domeniu, după cum urmează;

- echipe pentru demontare, reparare si montare schimbatoare de caldura;
- echipe pentru revizii de armături, pentru joasa si medie presiune si temperatura ;
- echipe pentru lucrări electromecanice (electromotoare joasa / medie tensiune ; echipamente electrice aferente) ;
- echipe pentru reparații țevi și conducte de joasa si medie presiune si temperatura;
- echipe pentru izolații termice, montare / demontare schele metalice ;

- o echipă autorizată pentru măsurători electrice și emitere buletine de măsurători;
- o legători de sarcină autorizați ;
- o un macaragiu autorizat ISCIR pentru a deservi podul rulant de 40 tone din sala turbinelor;
- o sudori autorizați pentru procedeele de sudură 111, 141 și 311.

Aceste echipe vor fi compuse din minimum 4 persoane, conduse de maiștri de specialitate mecanoenergetică / electroenergetica și coordonate de un inginer.

8. Alte precizări

- Preturile unitare vor contine toate cheltuielile necesare prestatiei (manopera, materiale, utilaje, transport, cheltuieli directe si indirecte), in procente de 100% ;
- Prestatorul este raspunzator de modul in care negociaza preturile cu furnizorii sai si de normele de consum pe care le are in vedere la intocmirea calculatiei de pret supusa negocierii .
- In cazul utilizarii de subcontractanti, se va solicita acordul prealabil al achizitorului;
- Lucrarile din anexe se vor executa in baza comanzii lansate de beneficiar;
- Pentru prelucrarile si confectionarile mecanice (piese si subansamble) necesare executiei lucrarilor cu personal Termo Ploiesti (similare cu cele din contract), se vor transmite comenzi de catre sectie, care vor fi decontate in baza anexelor din contract;
- Orice modificare (adaugire, anulare etc.) la textul contractului se certifica prin semnaturile ambelor parti;
- Plata se va face periodic dupa finalizare si receptie, conform situatiilor de plata pe stadii fizice real executate, vizate de ambele parti, in baza facturilor emise de prestator.
- Situatiile de plata vor fi intocmite dupa **anexa nr. 1- Schimbatoare sec. Turbine**, tinand cont si de **anexele A, B**, unde sunt mentionate procente din pretul unitar;
- Preturile unitare vor contine toate cheltuielile necesare prestatiei (manopera, materiale, utilaje, transport, cheltuieli directe si indirecte), in procente de 100% ;
- La decontare, se vor avea in vederea **anexa nr. 1- Schimbatoare sec. Turbine**, care se va utiliza impreuna cu **anexele A, B**;
- Receptia lucrarilor se va face conform PE 027/97;
- Utilitatile necesare executiei lucrarilor efectuate in instalatie, vor fi puse la dispozitie de achizitor;
- Achizitorul se va ingriji de asigurarea conditiilor organizatorice (inclusiv avize, autorizatii s.a.) si de asigurarea conditiilor tehnice de lucru;
- Preturile la servicii raman fixe nemodificabile pe toata durata contractului;

- Prestatorul trebuie sa asigure curatenia la locul de munca si sa predea materialele recuperabile si deseurile in locurile special amenajate cu avizul sectiei beneficiare, in baza unui proces verbal semnat de ambele parti;

- Se vor stabili prin contract persoanele care urmaresc derularea contractului si persoanele de legatura, atat din partea beneficiarului cat si din partea prestatorului.

OBS: Lucrarile neprevazute, care nu se regasesc in listele cu lucrari anexa nr. 1- Schimbatoare, se vor evalua utilizand modelele de deviz si inchidere de deviz (draftul – anexa nr. 2 si anexa nr. 3), impreuna cu tarifele pentru manopera, pretul pentru utilaje si coeficientii pentru inchiderea devizului, stabiliti in urma negocierilor la incheierea contractului.

- Pentru evaluarea prestatilor mecanice (in Atelierul mecanic), se va utiliza modelul de calculatie de pret (draftul – anexa nr. 4). Tarifele pentru manopera, pretul pentru utilajele care vor fi folosite si valoarea coeficientilor din calculatiile de pret vor face parte din contractul incheiat cu prestatorul.

***Inaintea inceperii lucrarilor incidentale sau a celor neprevazute, se vor negocia cu prestatorul orele aferente lucrarii respective si se vor evalua utilizand modelele de drafturi mentionate mai sus.*

Elemente care vor fi completate si prezentate in oferta si care vor face parte din contract:

- ***Tariful unitar la manopera:***

a) in timpul orelor de program..... lei/ora

b) in afara orelor de program..... lei/ora

- ***Pretul unitar la utilajele din dotare:***

a. Polizor unghiular si biac:.....lei/ora;

b. Aparat oxiacetilenic:.....lei/ora;

c. Automacara de peste 25 tf.....lei/ora;

d. Aparat de sudura electric:.....lei/ora;

e. Generator de curent:.....lei/ora;

** Se vor adauga si alte utilaje din dotare.....lei/ora.

OBS: Utilajele se vor folosi cu avizul beneficiarului, in baza ofertelor prezentate, inainte de inceperea lucrarii.

OBS: Beneficiarul recomanda ofertantilor, ca inainte cu max. 5 zile datei de depunere a ofertelor, sa viziteze amplasamentul de montaj a echipamentelor si

instalatiilor care fac obiectul Caietului de Sarcini, astfel incat acestia sa isi faca o imagine de ansamblu cat mai corecta. Vizitarea amplasamentului se poate realiza în zilele de luni-joi în intervalul orar 08:00 – 15:00 și vinerea de la 08:00 la 12:30. Vizitarea amplasamentului nu are caracter obligatoriu.

9. Durata de executie a lucrarilor: 12 luni de la data perfectarii contractului.

10. Durata de valabilitate a contractului: 18 luni, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii.

11. Termen de garantie a lucrarilor: 2 (doi) ani de la PIF.

12. Mentenanta pentru instalatiile si echipamentele care fac obiectul caietului de sarcini pe toata perioada de garantie

a. Mentenanța corectivă în perioada de garanție

- Mentenanța corectivă pe perioada garanției oferite în mod normal de executant este inclusă în costul lucrarilor respective.

- Mentenanța corectivă pe perioada garanției reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs/instalatie, care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului/instalatiei. Mentenanța corectivă pe perioada garanției include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale circuitelor montate, atunci când autoritatea contractantă semnalează un incident.

- Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției, cum ar fi: forța de muncă, materiale consumabile, costurile cu transportul, de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă.

- Mentenanta corectiva pentru perioada de garantie a lucrarilor de montaj, va fi asigurata de executant si va include localizarea, diagnosticarea si eliminarea oricarei neconformitati semnalate de beneficiar.

- Pe toata perioada de garantie executantul va interveni in max. 24 ore de la instiintare pentru eliminarea neconformitatii.

- Activitățile de mentenanță corectivă pe perioada garanției se vor realiza în locatia/locațiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate și la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

- După fiecare intervenție corectivă, executantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul/instalatia funcționează în

parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.

- Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul lucrărilor de montaj. În cazul în care echipamentul / produsul / instalația funcționează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabiliți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de entitatea contractantă.

b. Suport tehnic

- În perioada de garanție Executantul / Contractantul va asigura suport tehnic gratuit.
- Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al entității contractante unde se poate semnala orice problemă / defecțiune care necesită mentenanță corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.
- Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților echipamentului / instalației.

13. Atributiile și responsabilitățile partilor

În raport cu lucrările solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

13.1 Ofertantul / Contractantul are următoarele obligații principale:

- a. Mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini ;
- b. Îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați ;
- c. Asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului ;
- d. Transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului ;
- e. Colaborarea cu personalul entității contractante alocat pentru lucrările executate și realizarea recepțiilor ;
- f. Colaborarea cu personalul beneficiarului pentru executia lucrărilor care fac obiectul contractului.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

13.2 Entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- a. Desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului ;
- b. Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini ;
- c. Asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza executia lucrarilor;
- d. Mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractulu ;
- e. Colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului ;
- f. Asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului ;
- g. Monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului ;
- h. Notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului ;
- i. Verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă executia lucrarilor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

14. Criterii de atribuire

Alegerea și justificarea criteriului de atribuire a contractului:

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, entitatea contractanta a optat pentru aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, privind achizițiile sectoriale, conform art. 209 alin (3) lit d) din Legea nr. 99 / 2016.

Prin documentația de atribuire au fost stabilite următoarele cerințe minime:

a) Capacitatea tehnică și/sau profesională

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 5 ani (calculați anterior datei limită de depunere a ofertelor), în cadrul unuia sau a maximum 3 (trei) contracte, lucrari

similare celor ce fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulată de minimum 1 950 000 lei fără TVA.

Justificare: Contractantul solicită demonstrarea experienței similare în cadrul unuia sau a maximum 3 (trei) contracte, tocmai pentru a nu îngreuna posibilitatea ofertanților de a participa la procedura de atribuire a contractului și pentru a nu restrânge concurența.

Solicitarea se impune întrucât îndeplinirea acestei cerințe de către ofertanți atestă faptul că aceștia au experiență în executia de lucrari similare obiectului contractului și probează respectarea disciplinei contractuale în relațiile cu beneficiarii, aspecte necesare a fi relevate ținând cont de volumul și complexitatea lucrărilor care vor fi prestate.

Pragul valoric minim pe care trebuie să îl îndeplinească operatorii economici a fost stabilit prin raportarea la valoarea estimată a contractului.

În plus, subliniem faptul că operatorii economici pot participa atât cu ofertă independentă cât și în asociere.

Se acceptă:

- fie prezentarea unui singur contract care să acopere prin obiectul său lucrări similare solicitate, iar valoarea acestora să fie de cel puțin 650 000 lei fără TVA;
- fie prezentarea unui număr maxim de 3 (trei) contracte distincte, cu condiția ca prin contractele prezentate să fie acoperite toate tipurile de lucrări similare solicitate, iar valoarea cumulată a acestora să fie de cel puțin 1 950 000 lei fără TVA.

b) Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului

Ofertantul va prezenta dovezi ale implementării sistemului de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015; 14001/2015; 45001/2028.

15. Modalități de plată

- Contractantul va emite lunar o factură pentru lucrările executate și acceptate conform prevederilor contractuale și a graficului de plăți, anexă la contract.
- Plățile se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant/ Executant. Factura va fi însoțită de documente justificative (proces verbal de recepție, situație de plată, etc.).
- Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective.

16. Documente prezentate de către ofertanți:

- Propunerea Tehnică ;
- Oferta financiară ;
- Anexa 1 din caietul de sarcini, completată valoric de ofertanți;
- Graficul de execuție al lucrărilor.

- Pentru anexa nr.1- Schimbatoare, ofertantul va prezenta in oferta nomenclatorul de lucrari cu prețul unitar, separat pentru fiecare lucrare de mentenanță, care va fi inclusa ca anexa in contract;

- Anexele **A, B**, vor fi completate de ofertant cu procente pentru fiecare operatie in parte, atat pe coloana „X” cat si pe colana „Y” si vor fi prezentate de acestia in oferta.

In cele doua anexe **A, B**, colana „X” reprezinta suma totala (in procent de 100%) a operatiilor tehnologice, corespunzatoare cu pretul unitar si categoria de lucrare din anexa nr.1 – Schimbatoare. Coloana „Y” reprezinta valoarea lucrarilor suplimentare, exprimata in procente din pretul unitar si conform categoriei de lucrare din anexa nr. 1 – Schimbatoare.

Anexele cu procente **A, B**, vor face parte integranta din contract;

- Ofertantul va mentiona in oferta timpul de intervenție pentru lucrarile incidentale, atat in timpul programului de lucru, cat si in afara programului de lucru;

- Ofertantul va prezenta in oferta cele trei drafturi: anexa nr. 2; anexa nr. 3 si anexa nr. 4 cu coeficientii utilizati. Cele trei anexe 2, 3, 4 , vor face parte din contract.

ACHIZITOR,

Director Tehnic Productie

Radu Corniciu

Sef Sectie Turbine

Razvan Codescu

Tehnolog Mentenanta

Gelu Gologan